

## Bearbeitungshinweise

- Gültig für die Betriebsart 12011 Biogasanlage
- Klausel wird automatisch hinterlegt
- Gültig für die Gefahr: Feuer

## Anwendungsbereich

- FINH
- LINH

## Klauseltext

Nach den Bedingungen für die Firmen Inhaltsversicherung (BFINH), die Firmen Immobilienversicherung (BFIMO) bzw. für die Firmen Ertragsausfallversicherung (BFEA) ist der Versicherungsschutz gefährdet, wenn gesetzliche, behördliche oder vereinbarte Sicherheitsvorschriften schuldhaft verletzt werden. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben sich aus Teil A Ziffer 3.1 und 4.1 in Verbindung mit Teil B Ziffer 3 und 5 BFIMO / BVAW / BFINH / BLINH.

Als gesetzliche oder behördliche Sicherheitsvorschriften gelten auch alle von Bau- und Ordnungsbehörden, von sonstigen staatlichen Stellen sowie von Berufsgenossenschaften geforderten Schadenverhütungs- und Sicherheitsmaßnahmen. Sie werden durch die nachfolgenden vereinbarten Sicherheitsvorschriften im Sinne der Bedingungen für die Firmen Inhaltsversicherung (BFINH), der Bedingungen für die Firmen Immobilienversicherung (BFIMO) bzw. der Bedingungen für die Firmen Ertragsausfallversicherung (BFEA) ergänzt.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, diese Sicherheitsvorschriften allen Betriebsangehörigen, auch Pächtern oder Mietern, bekannt zu geben und deren Einhaltung zu verlangen.

### 1. Überwachungsanlagen

Notwendige Brand- und Gasmeldeanlagen sind so aufzuschalten, dass das Blockheizkraftwerk (BHKW) und die elektrische Stromzufuhr automatisch abgeschaltet werden.

### 2. Organisatorischer Brandschutz

Die jährliche Wartung der elektrischen Anlagen und die Dichtigkeitsprüfungen an den Gasleitungen sind erforderlich. Die Ergebnisse der Wartungen und der Überprüfungen sind zu dokumentieren. Werden durch die Hersteller der technischen Einrichtungen kürzere Wartungsintervalle vorgeschrieben, so sind diese einzuhalten.

Auf dem Gelände der Biogasanlage ist Rauchen und offenes Feuer untersagt. Das BHKW und die Schalteinrichtungen müssen vor unbefugtem Betreten geschützt sein.

Sofern sich keine Personen im Maschinenhaus aufhalten sind die Außentüren abzuschließen.